

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Пермскому краю
614990г. Пермь, ул. Екатерининская, 53а, тел.: (342)258-40-01, e-mail: gu@ugps.perm.ru
1 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Перми
адрес: 614046 г. Пермь ул. Василия Каменского, д. 2,
тел. (342)258-40-01 доб. 329; e-mail: ondperm@yandex.ru
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание № 92/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты
и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальному автономному учреждению дополнительного образования

«Центр дополнительного образования для детей «Радуга»

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения № 92 от «20» февраля 2018 года начальника 1 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Перми Суханова Евгения Константиновича, статьи 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» - проведена плановая проверка государственным инспектором г. Перми по пожарному надзору – государственным инспектором г. Перми по пожарному надзору – инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы г. Перми по Орджоникидзевскому району 1 ОНПР по городу старшим лейтенантом внутренней службы Демчуком Николаем Николаевичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с руководителем МАУДО ЦДОД «Радуга» Емельяновым А.А.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	В помещении, где размещены ППКОП и приборы управления, не работает аварийное освещение	пункты 12.55, 12.56 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»	04.06.2018	
2.	При имитации срабатывания пожарной сигнализации (далее - ПС) от извещателя (условное обозначение 1ВТН11.12, согласно проекту) индикация на прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный (далее – ППКОП) осталась без изменений (сигнал «ПОЖАР» не отобразился), СОУЭ не запустилась. При имитации срабатывания ПС от извещателя (условное обозначение 1ВТН11.13, согласно проекту) индикация на ППКОП осталась без изменений (сигнал «ПОЖАР» не отобразился), СОУЭ не запустилась. При имитации срабатывания ПС от извещателя (условное обозначение 1ВТН11.14, согласно проекту) индикация на ППКОП оста-	пункт 61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390	04.06.2018	

	лась без изменений (сигнал «ПОЖАР» не отобразился), СОУЭ не запустилась.			
3.	При переходе пожарной сигнализации в режим «ПОЖАР» от извещателей и извещателей ручных в подвальном помещении и на втором этаже здания, СОУЭ не запускается автоматически от командного сигнала, формируемого пожарной сигнализацией.	пункт 61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390	04.06.2018	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. N 290 «О ФЕДЕРАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ПОЖАРНОМ НАДЗОРЕ» Главные государственные инспекторы городов (районов) субъектов Российской Федерации по пожарному надзору и их заместители, Государственные инспекторы субъектов Российской Федерации по пожарному надзору, Главные государственные инспекторы субъектов Российской Федерации по пожарному надзору и их заместители, Государственные инспекторы Российской Федерации по пожарному надзору, Главный государственный инспектор Российской Федерации по пожарному надзору и его заместители имеют право отменять (изменять) незаконные и (или) необоснованные решения, принятые нижестоящими государственными инспекторами по пожарному надзору.


В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.



Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц, проводивших проверку:

«30» марта 2018 г.


(подпись) Н.Н. Демчук

Предписание для исполнения подпункт(а):

  
(должность, фамилия, инициалы)

«30» марта 2018 г.